



Equipements de mise à la terre et en court-circuit

CEI 61230 


Spécification technique agrément EDF SPS N° 32-1.

Référence	Nbr de douilles	
MT-205	5	1,1
MT-206	6	1,5
MT-207	7	1,9

Equipements conditionnés en mallettes polypropylène 234 x 215 x 75 mm.



Connecteur pour conducteurs :

Référence	 m x mm ²
MT-222	16 x 25
MT-223	35 x 70

MT-222



lcc : 4 kA/1s



Connecteur pour conducteur MT-222 ou MT-223, voir ci-dessous, à commander séparément.


Un jeu de 5, 6 ou 7 douilles isolées verrouillables par baïonnette.

Un ensemble de liaison en câble cuivre extra-souple de 16 mm².

Equipement complémentaire de mise à la terre pour réseaux aériens nus ou isolés : série MT-4... et MT-2...

Piquet de terre

Spécification technique EDF.

Référence		
MT-650	1 m	2,2

A commander en sus des équipements de court-circuit et de mise à la terre.

Piquet en acier galvanisé 18 mm sur plats.

